



ATEST HIGIENICZNY B-BK-60210-0039/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Protektory cynkowe do zabezpieczania stali zbrojeniowej w betonie TopZinc R, TopZinc R+, TopZinc RS**

Zawierający / containing: cynk 99,99%

Przeznaczony do / destined: zabezpieczania stali zbrojeniowej w nowych oraz remontowanych konstrukcjach żelbetowych w budownictwie ogólnym, przemysłowym i inżynierskim oraz do magazynowania i przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu konstrukcji i przed oddaniem do użytku zbiorniki na wodę do spożycia należy umyć, a następnie obficie spłukać.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

Top Building Sp. z o.o.
02-871 Warszawa
ul. Karczkowska 56

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Top Building Sp. z o.o.
02-871 Warszawa
ul. Karczkowska 56



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.03.15 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.03.15 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 15 marca 2021

The date of issue of the certificate: 15th March 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z g. Jolanta Solecka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH